2026.09.29 06:20:10
LUKA TRAMPUŠ
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode na vodovodnem sistemu Dolenja Trebuša

Evidenčna oznaka:	2300-16/23721-26/94851
Naročnik:	KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA TREBUŠA DOLENJA TREBUŠA 70 5283 Slap ob Idrijci
Naročilo:	PO-2300-16/23721-26/98697, z dne 29.01.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica
Vodja naloge:	Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Skrbnik vzorca:	Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Nova Gorica,	29.09.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Osnovna šola Dolenja Trebuša
Številka vzorca:	26/94851
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA TREBUŠA, DOLENJA TREBUŠA 70, 5283 Slap ob Idrijci
Vzorec odvzel:	Luka Trampuš, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	23.09.2026 07:30
Mesto odvzema:	Krajevna skupnost Dolenja Trebuša, Osnovna šola Dolenja Trebuša, kuhinja, pipa na dvojnem koritu
Vzorec sprejel:	Luka Trampuš
Kraj in čas sprejema:	Nova Gorica, 23.09.2026 14:03

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.16	mg/L	LOQ	/	/
pH	8.2			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	340	µS/cm		2500	skladen
Okus	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Vonj	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ni najdeno	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/
Število kolonij pri 36 °C	ni najdeno	CFU/mL		100	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-16/23721-26/94851-T
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-16/23721-26/94851-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 2300-16/23721-26/94851-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Osnovna šola Dolenja Trebuša
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/94851
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Spremljanje kakovosti pitne vode na vodovodnem sistemu Dolenja Trebuša
Vodja naloge:	Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Naročnik:	KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA TREBUŠA, DOLENJA TREBUŠA 70, 5283 Slap ob Idrijci
Naročilo:	PO-2300-16/23721-26/98697, z dne 29.01.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 257230, 23.09.2026
Mesto odvzema:	Krajevna skupnost Dolenja Trebuša, Osnovna šola Dolenja Trebuša, kuhinja, pipa na dvojnem koritu
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 23.09.2026 07:30
Odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 23.09.2026 14:03
Sprejel: Luka Trampuš

Datum poročila: 29.09.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema



Evidenčna oznaka: 2300-16/23721-26/94851-T

Vremenski podatki

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.16	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	23.09.26 23.09.26
Temperatura vode	19.6	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	23.09.26 23.09.26
pH	8.2			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	23.09.26 23.09.26
	Meritev opravljena pri T = 19.6 °C				
Električna prevodnost (20°C)	340	µS/cm		ISO 7888:1985, na mestu odvzema	23.09.26 23.09.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 19.6 °C*				
Barva	brezbarvna			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	23.09.26 23.09.26
Okus	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	23.09.26 23.09.26
Intenziteta okusa	/			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	23.09.26 23.09.26
Neobičajen okus	ne			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	23.09.26 23.09.26
Neobičajen vonj	ne			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	23.09.26 23.09.26
Intenziteta barve	/			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	23.09.26 23.09.26
Usedlina	ni prisotna			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	23.09.26 23.09.26
Pena	ni prisotna			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	23.09.26 23.09.26
Motnost (senzorična)	ni moten			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	23.09.26 23.09.26
Oljni film	ni prisoten			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	23.09.26 23.09.26
Tendenca po nastajanju pene	ne			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	23.09.26 23.09.26
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	23.09.26 23.09.26
Intenziteta vonja	/			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	23.09.26 23.09.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Evidenčna oznaka: 2300-16/23721-26/94851-T

Vodja naloge:
Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol. ob 29.09.2026 06:19

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4006-16/23721-26/94851-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Osnovna šola Dolenja Trebuša
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/94851; Lab. št.: 26/5636
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode na vodovodnem sistemu Dolenja Trebuša
Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA TREBUŠA, DOLENJA TREBUŠA 70, 5283 Slap ob Idrijci
Naročilo: PO-2300-16/23721-26/98697, z dne 29.01.2026
Mesto odvzema: Krajevna skupnost Dolenja Trebuša, Osnovna šola Dolenja Trebuša, kuhinja, pipa na dvojnem koritu
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 23.09.2026 07:30
Odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 23.09.2026 14:05
Prevzel: Sonja Volk

Datum poročila: 28.09.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	23.09.2026 24.09.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	23.09.2026 24.09.2026
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	23.09.2026 24.09.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	23.09.2026 26.09.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	23.09.2026 25.09.2026

Analitik:
Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije
Elektronsko podpisal Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije ob 28.09.2026 15:25:34

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.